

ИНСТРУКЦИЯ №5 **о мерах пожарной безопасности в гараже ГБПОУ РТ «Тувинский** **техникум информационных технологий»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме» в редакции от 30.12.2017г.;
- Федеральным законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31.07.2018г.;
- приказом МЧС РФ №645 от 12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г.;
- требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» в редакции от 29.07.2018г.

1.2. В гараже на видных местах должны быть вывешены знаки (таблички) с указанием фамилии и инициалов ответственного за обеспечение пожарной безопасности и номера телефонов вызова пожарной охраны 01 (с мобильного 112).

1.3. Ответственным за противопожарный режим в гараже является заместитель директора по АХЧ.

1.4. Работники гаража, водитель допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте.

1.5. Работники гаража, водители должны быть обучены приемам работы с первичными средствами пожаротушения.

2. Содержание территории, помещений, эвакуационных путей

2.1. Гараж состоит из одного помещения, оборудованного автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, буксировочным тросом, ящиком с сухим песком, выкрашенный в красный цвет. Размещение (создание) других технических помещений не разрешается.

2.2. При расстановке автомобилей в гараже расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями гаража должны быть не менее 0,3 - 0,8 м, в зависимости от категории автомобиля.

2.3. При отделке стен должны использоваться негорючие материалы, покрытие пола гаража бетонное, стойкое к воздействию нефтепродуктов и рассчитанное на сухую уборку помещений.

2.4. Автомобиль, прибывший в гараж, должен быть оборудован исправным огнетушителем.

2.5. Наружные проезды и площадки у выхода из гаража должны своевременно очищаться от снега и льда.

2.6. Помещение гаража должно содержаться в чистоте. Мусор удаляется ежедневно.

2.7. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим в гараже или работник, уходящий последним, должен проверить противопожарное состояние помещения и обесточить электрооборудование.

2.8. Пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка.

2.9. Рабочую одежду необходимо хранить в специальных шкафах.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

3.1. В гараже ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1.1. Устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и между автомобилями и элементами гаража.

3.1.2. Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с пожаротушением.